

[illegible]

- Pri izdelavi prebojev v betonu nihovi gledati načrte instalacij
- Izvedbo prebojev v betonu ter instalacij nujno preveriti skladnost vsaj načrtov instalacij, gradbenih konstrukcij in dimenzij. V primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektanta
- Preboji do Ø100 mm se vrtajo
 - Preboji z več kot Ø100 mm (vključno s Ø100 mm) so vsani / dimenzionirani in se opažajo
 - Preboje manjših premerov, kot npr. cevi hlajenja, ogravanja, obvezno izvajati po projektnih instalacij
- Označke prebojev so d/d (dožina / širina) in so prikazani v:
 - Vse notranje preboje v betonu ustrezno označiti s krogom, akustično zapreti in zatesniti
 - Oznake opre, preboje na AB etažni plošči se ustrezno požarno zatesni glede na vrsto preboja
 - Oznake jaskov d/s/g (dožina / širina / globina) so prikazani v:
- Preboje v mavnic/kartonskih stenah po izvedbi instalacij ustrezno akustično zatesniti s kameno volno

0,00 = 298,55

Investitor:	UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
-------------	--

vrsta projektna dokumentacije:	PZI
načrt:	NAČRT ARHITEKTURE

merilo:	1:100
datum:	OKTOBER 2024, ČISTOPIS JUNIJ 2025

sodelavci:

risks &: **FFA.12**