PREHODI V BETONSKIH STEBRIH IZ TEMELJNEGA OZEMLJILA

V PROFILU NOSILCA STEKLENE FASADE

SEVERNI TRG

PRIPADAJOČI OBJEKT 2

RAMP NA VIŠJO STREHO

AVLA IC

AVLA IFFA

ZAHODNI ATRIJ

VZHODNI ATRIJ

ATRIJ IC-IFFA

VHODNA FASADA

VHODNA VLOŽČAD IC

PLOŠČAD

LEGENDA:

- strelovodni vodnik Alrl Al Ø8mm
- strelovodni vodnik Alrl Al Ø8mm povezan na vrhu lodrih polic
- izoliran strelovodni vodnik ISVH
- ozemljilni trak RM/M2 RF 30x3,5mm
- sponka za povezavo strelovodnega vodnika na kovinske dele KONO5
- sponka za povezavo strelovodnih vodnikov KON
- sponka za povezavo ozemljilnega traku KONO1
- merilni spoj med ozemljilom in odvodnim vodnikom
- izvod ozemljilnega sistema
- izvod za ozemljitev opreme in konstrukcij
- sprememba nivoja ozemljitve
- sprememba nivoja strelovoda
- odvod na merilno mesto
- ODVO2
- ODKO+ISVH, ISV
- LOPO3
- LOPO5

OPOMBA:
1. FAZA IZVEDBE VALJČKOLJE DELA DO KOTE 0.
IZVEDELO SE OZEMLJITVENE INŠTALACIJE V CELOTI DO MERILNEGA MESTA.
MERILNO MESTO IN SPOJ NISTA DEL 1. FAZE.
V 1. FAZI JE POTREBNO IZVESTI MERITVE OZEMLJILA.

OO3				
OO2				
OO1	x	x		x
KROJA:	OBDELAL:	VRSTA SPREMEMBE:		DATUM:

BIRO ES d.o.o., podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje, Tržaška 514, 1000 Ljubljana
telefon: 01 200-38-75, e-pošta: info@biro-es.si, www.biro-es.si

naročnik	ELEA iC d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana	izdelal	BIRO ES d.o.o., Tržaška c. 514, 1000 Ljubljana
investitor	UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana	odg. vodja projekta	Matjaž PANGERC, u.d.i.a. ZAPS A-0320
		vodja projekta	Primož ŠPETIČ, d.i.a. E-1612
		sodelavci vodja	Rok VIZEL, d.i.a. E-2214 Vid TREBŠE, d.i.a.
vsi projekt	FAKULTETA ZA FARMACIJO		
strokovna področja vodnik	3 - NAČRT ELEKTROTEHNIKE 31 - MOČNOSTNE ELEKTROINŠTALACIJE		vrsta dokumentacija DZR
		datum	NOVEMBER 2025 merilo 1:100
vodnik niza	TLORIS PRITLIČJA - STRELOVOD	datoteka	
		številka projekta	176/2021 številka načrta 07-0421-E2 številka risbe T2