



- LEGENDA:
- strelavodni vodnik AHI A1 48mm
 - strelavodni vodnik AHI A1 48mm povezan na vrhu lovnih palic
 - izoliran strelavodni vodnik ISH
 - ozemljeni trak R41x12 R1 30x3,5mm
 - spojka za povezavo strelavodnih vodnikov na kovinski del KONOS
 - spojka za povezavo strelavodnih vodnikov KON
 - spojka za povezavo ozemljenega traku KONDI
 - metilni spoj med ozemljenim in odvodnim vodnikom
 - izvod ozemljenega sistema
 - izvod za ozemljenje opreme in konstrukcij
 - sprememba nivoja ozemljenja
 - sprememba nivoja strelavoda
 - odvod na merilno mesto
 - LOPS 120 izločeno lovilno palico in izoliran strelavodni vodnik
 - LOPS3 lovilna palica 3m
 - LOPS5 lovilna palica 5m

OPOMBA:
1. FAZA IZVEDBE VLAJUČIJE DELA DO KOTE 0.
IZVEDBO SE OZEMLJITEV INŠTALACIJE V CELOTI DO MERILNEGA MESTA.
MERILNO MESTO IN SPOJ NISTA DEL 1. FAZE.
V 1. FAZI JE POTREBNO IZVESTI MERITVE OZEMLJILA.

003			
002			
001			
000			

003			
002			
001			
000			

003			
002			
001			
000			