



Cevne instalacije v betonskih stenah in stropu na stopniščih:

- Višnice
- Sipalčne svetilke
- Varnostne svetilke
- Senzorji toplote
- Tipke OD
- Javljalniki požara
- Ročni javljalniki požara
- Zvočniki
- Kamere

Za razpored opreme, glej torise in sheme posameznih instalacijskih sklopov v glavnem PZI projekta FFA!

Opomba:

- Vsi elementi posameznih elementov so naslednje:
- Isplošna 1,6m od tal
- Vsi senzori glavnica 2,3-2,5m od tal
- Isplošna 1,6m od tal
- Ročni javljalniki požara 1,2m od tal
- Isplošna 1,6m od tal
- Ostali kable 1,4m od tal
- Pank terminal 1,4m od tal
- Zvočniki 2,5m od tal

003			
002			
001	x	x	x
VERZUK	OBJELA:	VRSTA SPREMEMBE:	DATUM:

BIR	BIR d.o.o. podjetje na projektiranje in tehnično svetovanje, Tržaška 51a, 1000 Ljubljana telefon: 01 200-38-70, e-pošta: info@bir-es.si, www.bir-es.si		
naravnost	ELEA d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana	izdelal	BIR d.o.o., Tržaška c 51A, 1000 Ljubljana
investor	UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana	Matjaž PANGERC, u.d.i.a. ZAPS A-0520	
naslov	FAKULTETA ZA FARMACIO	Gregor Mugač, d.i.e.	E-2413
projektor		Boštjan PLESKO, ing. tel.	
stranovi	3 - NAČRT ELEKTROTEHNIKE	datum	November 2025
naslov	32 - INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE	delo	merilo 1:100
naslov	TLORIS ZAKLONISČE-FFA	izdelal	07-0421-EK
naslov		stran	176/2021
naslov		stran	07-0421-EK
naslov		stran	176/2021